Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Испытательная лаборатория (центр)
Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 14 февраля 2018 г.
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42
тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: cherepovets@fbuz35.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 18-01-02-2289 от 4 июня 2018 года

аявитель:	**ООО "ЖКХ Пожарское"**
дрес заявителя:	**Бабаевский район, д. Пожара, ул. Школьная**
аименование образца (пробы):	**Вода подземного водоисточника**
сточник исследования:	**артскважина № 2958**
есто отбора, адрес:	**Бабаевский р-н, д. Пожара, скважина**
Д на отбор:	**ГОСТ 31861-2012 "Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"**
ата и время отбора:	**24 мая 2018 г. в 06 ч. 00 мин.**
.И.О., должность тобравшего пробу:	**директор Николаев В.И.**
ата и время доставки пробы:	**24 мая 2018 г. в 10 ч. 15 мин.**
словия транспортировки:	**Автотранспорт**
д на соответствие которым роводилось испытание:	**СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"**
ель исследования:	**производственный контроль**
аты проведения испытаний:	**с 10 ч. 25 мин. 24 мая 2018 г. по 4 июня 2018 г.**
од образца	**18-01-02-2289**

езультаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Н	7,57 ± 0,2 един. pH	от 6(вкл) до 9(вкл) един. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Железо	менее 0,1 мг/л	не более 0,3 мг/л	ГОСТ 4011-72
апах	1 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016
утность	менее 1 ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
кисляемость ерманганатная	0,4 ± 0,08 мг/л	не более 5 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
АВ (анионоактивный)	менее 0,025 мг/л	не более 0,5 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
ухой остаток	277 ± 25 мг/л	не более 1000 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
ветность	менее 5 градусы	не более 20 градусы	ГОСТ 31868-2012
Жесткость общая	5,4 ± 0,8 °Ж	не более 7 °Ж	ГОСТ 31954-2012

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Колифаги	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число	более 300 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Зарост фильтров микрофлорой не являющейся ОКБ	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

фельдшер-лаборант_____Максимова И.В.

Заместитель руководителя ИЛЦ_____Ю.В.Кузькина

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре